

Nooddrinkwater



Waarom nooddrinkwatervoorziening

- Waterbedrijven moeten **altijd voldoende drinkwater** van een onberispelijke kwaliteit leveren.
- Als de levering via het distributienet in het gedrang komt, wordt op een **alternatieve wijze** drinkwater verdeeld.
- De voorwaarden zijn vastgelegd in het **Vlaams Drinkwaterbesluit**.

Wanneer nooddrinkwater inzetten?

Bij kwantiteitsproblemen

- Breuk toevoerleiding
- Extreem hoge piekverbruiken



Wanneer nooddrinkwater inzetten?

Bij kwaliteitsproblemen

- Terugstroom van verontreinigd water in het distributienet, bijvoorbeeld door een wanverbinding met regen- of putwater
- Falende waterbehandeling of productieprobleem
- Accidentele verontreiniging

In 2022 waren er 14 meldingen van een potentieel ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

Vier van deze meldingen heeft geleid tot het opstarten van de nooddrinkwaterprocedure.



Het Vlaams Drinkwaterbesluit

Wat zegt de wet?

- Het Vlaams Drinkwaterbesluit legt de waterbedrijven op om:
 - permanent **per inwoner per dag 3 liter** water, dat bestemd is voor menselijke consumptie, ter beschikking te stellen
 - elke **onderbreking** wordt **gemeld** aan de entiteit 'Leefmilieu':
 - van meer dan 24 uur en meer dan 100 aftakkingen
 - van meer dan 24 uur in publieke gebouwen van categorie 1

Inspanningsverbintenis

Gemeenschappelijke aanpak via AquaFlanders, vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst van 18 september 2013

Engagement

- Elk waterbedrijf engageert zich om een ander waterbedrijf maximaal te helpen bij calamiteiten

Invulling

- Solidaire aanpak via gemeenschappelijke procedure en beheer
- Aanschaf en beheer van nooddrinkwatermiddelen door AquaFlanders
- Gebruiksvoorwaarden van deze middelen door de leden van AquaFlanders

Verschillende rollen

Rol waterbedrijven

- ◆ 1^{ste} lijn communicatie
- ◆ Contact entiteit 'Leefmilieu' en Agentschap Zorg en Gezondheid
- ◆ Contact gemeenten en/of provinciebestuur.

Rol gemeenten

- ◆ Oprichting crisiscel
- ◆ Aankondiging gemeentelijk en/of provinciaal rampenplan
- ◆ Bedeling nooddrinkwater (locatie, hulpdiensten)

Rol burgers

- ◆ Controle binneninstallatie

Nooddrinkwatervoorzieningen

💧 Flessen



💧 Flexitanks




💧 Waterzakken




Flessen

- ◆ Inhoud van 10 liter
- ◆ Opstart binnen 4 uur
- ◆ Kunnen hergebruikt worden tijdens de duur van de calamiteit



Flexitanks

- Zak van 24 m³ wordt in een 20-voet zeecontainer geplaatst en gevuld bij calamiteit
- Opstart binnen 24 uur



Waterzakken

- Inhoud 5 liter
- Kunnen hergebruikt worden tijdens de duur van de calamiteit.



Productie en voorraad

