Aqua Flanders

GEMEENSCHAPPELIJKE MATERIAALVOORSCHRIFTEN

AGSO Knokke-Heist - Aquaduin - De Watergroep - Farys - Pidpa - Water-Link

WERKGROEP MATERIALEN

Document nummer:

T.V./068/1-D

Opmaakdatum: 15.10.2026

Aantal bladzijden: 7

Goedkeuring

Marleen Porto-Carrero
Voorzitter
Directiecomité Drinkwater
Datum zitting: 15.10.2026

RVS-STEUN (TYPE I EN TYPE II) VOOR WATERMETER MET MAX. DOORLAAT 20 mm

WIJZIGINGEN (VERSIE)	DATUM
Eerste uitgave. (A)	08-05-2002
Aanpassing maatvoering insteeksleuf + bijvoegen van knoopsgaten. (B)	30-05-2005
Aanpassen boorgaten. (C)	24-06-2008
AutoCAD conversie. Vermelding van stroomzin en drukklasse. (D)	15-10-2026

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE UITGAVE

- dit document vervangt AquaFlanders document versie T.V./068/1-C van 24.06.2008;
- toevoegen nieuwe inhoud pagina 2;
- bijkomend: vermelding van stroomzin is vereist, bij voorkeur ook vermelding drukklasse (optioneel);
- vermelding: keurings- en verpakkingsmodaliteiten.

NORMATIEVE VERWIJZINGEN EN BIBLIOGRAFIE

AquaFlanders

- **T.V./000/1**: *Type goedkeuring en partijkeuringsmodaliteiten van materialen voor leveringen en werken*
- **T.V./007/2**: *Messingkwaliteit - Vereisten -*
- **T.V./063/8**: *Messing toebehoren en vlakke dichting DN 1" voor het binnendeel van de huishoudelijke aftakking*
- **T.V./068/2**: *Kunststof* s*teun voor watermeter - max. doorlaat 20 mm*

BELANGRIJKE OPMERKING:


Aan de identificatie van de gemeenschappelijke materiaalvoorschriften waarvan in de tekst melding wordt gemaakt, ontbreekt de alfabetische aanwijzer. Deze aanwijzer verwijst naar de editie. De in beschouwing te nemen documenten zijn steeds deze met de recentste datum.
De normen en voorschriften waar naar verwezen wordt, zijn steeds deze met de recentste versie, met inbegrip van hun nationale aanvullingen of toepassingsdocumenten, eventuele addenda, wijzigingsbladen en correctiebladen.


RVS-STEUN[1] (TYPE I & II) VOOR WATERMETER MET MAX. DOORLAAT 20 mm

PRINCIPETEKENING


BOVENAANZICHT

Steun met aanduiding van:
- stroomzin water
- fabrikant of logo
- batch of productiedatum
- drukklasse[2] (optioneel)






[1] Voor het model in kunststof uitvoering zie AquaFlanders document nr. T.V./068/2
[2] Steun moet een minimale drukklasse PN 10 hebben




TYPE I
SNEDE A - B

(1) Voor het model in kunststof uitvoering zie AquaFlanders document nr. T.V./068/2




TYPE II
SNEDE A - B

ZIJAANZICHT LINKER BEKKEN



ZIJAANZICHT RECHTER BEKKEN



(*) Type I = 140 mm
Type II = 180 mm

Materiaal: RVS 304

Belangrijk: de RVS-steunen moeten ontbraamd, ontvet en vrij zijn van scherpe randen.

Markering

De fabrikant staat in voor het aanbrengen van een waterbestendige en duurzame markering waarop minimaal volgende gegevens vermeld worden:
- Stroomzin water
- Fabrikant of logo
- Drukklasse (optioneel)
- Productiedatum en/of batch nummer (traceability)

AANVAARDINGS- EN KEURINGSEISEN

1. Aanvaardingseisen: zie AquaFlanders document nr. T.V./000/1

   - Audit interne kwaliteitscontrole;
   - Attestering van de gebruikte materialen;
   - De fabrikant moet materiaal ter beschikking stellen om te controleren.

2. Keuring: partij- of stockkeuring

   - Visuele controle;
   - Controle maatvoering en markering;
   - Controle gebruikte materialen;
   - Controle afwerking;
   - ...

VERPAKKING

De fabrikant moet het product voorzien van een verpakking ter bescherming tegen vuil, stof en andere verontreiniging tijdens transport en opslag.
Maximaal toegestaan gewicht: zie vermelding in bestek.

* *

*