



Zijaanzicht detail binnendeel van de huisaansluiting met watermeter, bouwlengte 190 mm (3a) of watermeter met bouwlengte 165 mm (3b).



Opmerking: de eventuele verzegeling van de ééntapsaansluiting na de watermeterbeugel is vrij te bepalen door elk drinkwaterbedrijf.

Bevestiging van de RVS-steun voor watermeter met commerciële RVS-bevestigingselementen bestaande uit schroefbouten (draad tot op het einde), sluitringen en PVC-pluggen die geschikt zijn voor volle of holle muren.



NOMENCLATUUR

1.	Messing hoofdkraan type I membraanafsluiter met onrechtstreekse doorgang of type II plunjerafsluiter met rechtstreekse doorgang volgens T.V./017/1.
2.	RVS - steun voor watermeter volgens T.V./068/1.
3a.	Watermeter, met bouwlengte van 190 mm en mannelijk draaduiteinde G 1".
3b.	Watermeter, met bouwlengte van 165 mm en mannelijk draaduiteinde G 1".
4a.	Messing té-stuk met buisstuk (type I) voor watermeter, bouwlengte 190 mm volgens T.V./063/3 en een controlekraantje DN 1/2" volgens T.V./015/1.
4b.	Messing té-stuk met buisstuk (type II) voor watermeter, bouwlengte 165 mm volgens T.V./063/3 en een controlekraantje DN 1/2" volgens T.V./015/1.
5.	Bevestigingselementen bestaande uit RVS schroefbouten (zeskante kop - sleutelwijdte 13 mm) Ø 8 x 70 mm lengte (draad tot op het einde), sluitringen met buiten Ø 16 mm en PVC-pluggen (voor schroefbouten Ø 8 mm x 70 mm lengte) & geschikt voor volle en holle muren.
6.	Té-stuk met ingebouwde terugslagklep type EA en gemonteerde kraan voor slangaansluiting voorzien van een HA-beveiliging of geïntegreerde HD-beveiliging volgens T.V./063/7.
7.	Bevestigingspunt: bvb. RVS bevestigingsbeugel met rubberen bescherming. Deze kan links of rechts en dit i.f.v. de beschikbare ruimte, op het té-stuk voor dienstkraan voor slangaansluiting geplaatst worden.
8.	Messing stop volgens T.V./063/5.
9.	Te verzegelen met kunststof verzegelkap volgens T.V./063/4.

BELANGRIJK:

Aan de identificatie van de technische voorschriften waarvan in de tekst melding wordt gemaakt, ontbreekt de alfabetische aanwijzer; deze aanwijzer heeft betrekking op de editie; de in beschouwing te nemen documenten zijn steeds deze met de recentste datum.